



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

Secretaria Municipal de Planejamento

Departamento de Engenharia

Av. Pres. Getúlio Vargas, 601 – Centro - General Carneiro – Paraná

CEP: 84.660-000 - TEL.: (0**42) 3552-1441

arquitetura@generalcarneiro.pr.gov.br

Parecer Sondagem

Representando a Secretaria de Planejamento, obras e urbanismo, emito parecer técnico sobre o solo onde será construída a quadra poliesportiva com cobertura na Rua José Puff, no Bairro São João na cidade de General Carneiro -PR.

Através de algumas escavações superficiais e análise visual do solo, percebe-se que o solo da área para implantação da quadra poliesportiva é um silte argiloso mediantemente compactado e o nível do lençol freático está abaixo da cota das pontas das estacas brocas definidas no projeto.

As fundações definidas em projeto (blocos sobre estacas de concreto armado) foram dimensionadas para transmitir de maneira eficiente e segura as cargas da estrutura e da cobertura ao solo; justificando-se a escolha técnica desse tipo de fundação.

General Carneiro, 16 de maio de 2024.

Marcela dos Santos Guimarães

Engenheira Civil
