



**POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARANÁ**  
**CORPO DE BOMBEIROS**  
**MEMORIAL SIMPLIFICADO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIOS E A DESASTRES**

Folha 01/02

**1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/ OU ÁREA DE RISCO**

Logradouro Público: <b>Rua Tereza Hass Gaiovicz</b>		Nº: <b>S/nº</b>	Complemento: <b>-</b>
Bairro: <b>São João</b>	Município: <b>General Carneiro</b>		UF: <b>PR</b>
Proprietário/ responsável pelo uso: <b>Município de General Carneiro</b>			
CNPJ/CPF: <b>75.687.681/0001-07</b>			Fone: <b>3552-1441</b>
Responsável técnico: <b>Marcela dos Santos Guimarães</b>			
Nº do registro: <b>PR 167254/D</b>			Fone: <b>(42) 9 9981-2103</b>
Áreas (m²):	Existente: <b>-</b>	A construir: <b>918,22</b>	Total: <b>918,22</b>
Altura (m): <b>Tipo III</b>	Nº de pavimentos: <b>01</b>	Ocupação do subsolo:	<b>-</b>
Uso, divisão e descrição da ocupação principal: <b>F-3</b>			
Risco: <b>Leve</b>	Carga de incêndio: <b>150 MJ/m²</b>		

**2. ELEMENTOS ESTRUTURAIS**

Estrutura Portante:	<input checked="" type="checkbox"/> Concreto	<input checked="" type="checkbox"/> Aço	<input type="checkbox"/> Madeira	<input type="checkbox"/> Outros
Estrutura de sustentação da cobertura	<input type="checkbox"/> Concreto	<input checked="" type="checkbox"/> Aço	<input type="checkbox"/> Madeira	<input type="checkbox"/> Outros

**3. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO**

Item	Observações
Controle de Materiais de Acabamento	
<input checked="" type="checkbox"/> Saídas de Emergência	
<input checked="" type="checkbox"/> Iluminação de Emergência	
<input checked="" type="checkbox"/> Sinalização de Emergência	
<input checked="" type="checkbox"/> Extintores	
Brigada de incêndio	
Outros (especificar)	

**4. RISCOS ESPECÍFICOS**

Item	Quantitativo
Armazenamento de líquidos inflamáveis/ combustíveis	
Gás Liquefeito de Petróleo	
Armazenamento de produtos perigosos	
Fogos de artifício	
Vaso sob pressão (caldeira)	
Outros (especificar)	

**5. DIMENSIONAMENTO DE POPULAÇÃO E SAÍDAS DE EMERGÊNCIA**

Item	Quantitativo
Tipos de escada	Não se aplica
População	358

- Demonstrativo de cálculo (se necessário)

**6. AVALIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO**

Declaro que a presente edificação se enquadra nos parâmetros da tabela 5 do CSCIP e que atende as seguintes especificações:

- Possuir área total construída menor 1.500m² para risco leve e menor que 1.000m² para risco moderado ou elevado;
- Possuir altura igual ou inferior a 9,0m quando de risco leve;
- Possuir altura igual ou inferior a 6,0m quando de risco moderado ou elevado;
- Não possuir subsolo com ocupação diferente de estacionamento;
- Não comercializar ou armazenar volume superior a 250L (duzentos e cinquenta litros) de líquido inflamável ou combustível;
- Não armazenar volume superior a 190kg (cento e noventa quilogramas) do GLP.

<b>7. AVALIAÇÃO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA</b>	
Declaro que as saídas de emergências se encontram de acordo o constante na NPT 011 – Saídas de Emergência	
<b>8. AVALIAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO</b>	
Declaro que os extintores de incêndio foram instalados na edificação de acordo com a NPT 21 – Sistema de proteção por extintores de incêndio e encontram-se com prazo de validade e inspeção em dia.	
<b>Agente extintor</b>	<b>Quantitativo / Capacidade extintora</b>
Carga de pó ABC	<b>06 unidades – 20-A: 20-B:C com 4 Kg</b>
Carga de pó BC	
Carga d'água pressurizada	
Carga de Dióxido de Carbono (CO2)	
Outros (especificar)	
<b>9. AVALIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA</b>	
Declaro que a sinalização de emergência foi instalada na edificação de acordo com a NPT 020 – Sinalização de emergência.	
<b>Tipo de sinalização / Código da Placa</b>	<b>Quantitativo</b>
<b>S12 – 16 x 30 cm</b>	<b>03 unidades</b>

<b>10. AVALIAÇÃO DO CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO (se houver)</b>	
Declaro que os materiais de acabamento e revestimento utilizados atendem adequadamente ao disposto na NPT 010 – Controle de material de acabamento e revestimento.	
<b>Finalidade do material</b>	<b>Classe dos materiais empregados</b>
<b>Piso</b>	<b>Não se aplica</b>
<b>Parede e divisória</b>	<b>Não se aplica</b>
<b>Teto e Forro</b>	<b>Não se aplica</b>
<b>11. AVALIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA</b>	
Declaro que a iluminação de emergência foi adequadamente instalada na edificação de acordo com a NPT 18/2014 – Iluminação de Emergência.	
<b>12. AVALIAÇÃO DO GLP</b>	
Declaro que a central de GLP atende ao disposto na NPT 28 – Manipulação, armazenamento, comercialização e utilização de gás liquefeito de petróleo (GLP), não havendo botijões de GLP no interior da edificação.	
<b>13. DECLARAÇÕES GENÉRICAS</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros pode, a qualquer tempo, verificar as informações e declarações prestadas, inclusive por meio de fiscalizações e de solicitação de documentos;</li> <li>• Declaro estar ciente de que não devem ser alteradas as características da edificação e da ocupação apresentada;</li> <li>• O registro de informações inverídicas pode acarretar ao usuário o crime de falsidade ideológica, tipificado no Artigo 299 do Código Penal, com previsão de pena de um a cinco anos de reclusão e multa, sem prejuízo das providências administrativas e cíveis cabíveis.</li> </ul>	
<div style="border-top: 1px solid black; text-align: center; margin-top: 20px;"> <b>Responsável técnico</b> </div>	<div style="border-top: 1px solid black; text-align: center; margin-top: 20px;"> <b>Proprietário/ Responsável pelo uso</b> </div>