DIAGRAMA UNIFILAR

QUADRO DE CARGAS

	QCL = PAVIMENTO INTERIR AMPLIAÇÃO	ILUMINAÇÃO CKI=LED							TOMADAS CKI			CARGA	VOLTAGEM	CALIBRE		FASES		# BITOLA
nº	DESIGNAÇÃO	80	85	100	130	140	160	200	100	600	1000	CKI	TOT	DO	A	B	C	
01	ILUMINAÇÃO (CONSULTÓRIOS,SALA ESPERA,CORREDOR) / COZINHA,NOK,HALL(DML)	02	04	03			02	02				1402	127	16	1402			1,5mm²
02	ILUMINAÇÃO (SALAS DE CME) / EMBARQUE AMBULÂNCIA	02		04	04							1086	127	16	1086			1,5mm²
03	TOMADAS (CONSULTÓRIOS,SALA DE ESPERA,CORREDOR FUNCIONÁRIOS) COZINHA,DML)								11	05		4600	220	32	4600			4,0mm²
04	TOMADAS (EMBARQUE AMBULÂNCIA,RECEPÇÃO,RECEPÇÃO,ESPERA,ILUMINAÇÃO)								11	08		4600	220	32	4600			4,0mm²
05	TOMADA (ACS) MONITORAMENTO,INCL. LIMPEZA								05	04		2200	220	20	2200			2,5mm²
												1000						
	TOTAL DEMANDA											7018		43	15086			16,0mm²

○	INTERRUPTOR SIMPLES
●	INTERRUPTOR PARALELO
◯	ILUMINAÇÃO INCANDESCENTE DE TETO 100w
▷	TOMADA BAIXA H=30,0cm
▷	TOMADA MÉDIA H=85,0cm
▶	TOMADA MÉDIA H=120,0cm
▶	TOMADA ALTA H=200,0cm
	QUADRO DE DISJUNTORES
	FIO FASE
	FIO NEUTRO
	FIO RETORNO
	FIO TERRA

PROJETO ELÉTRICO
ESC. 1:75

PRANCHA A1

Visto da Prefeitura Municipal

PRANCHA: 01 01

Ampliação UBS Monte Castelo

OBRA: AMPLIAÇÃO UBS MONTE CASTELO

ENDEREÇO: MONTE CASTELO

ÁREA:

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GEN. CARNEIRO - PARANÁ

LOCAL: GENERAL CARNEIRO/PR

REFERÊNCIAS: PROJETO ELÉTRICO

Avenida Pres. Getúlio Vargas, 601 - Centro
CEP 84660-000 General Carneiro - Paraná
CNPJ: 75.687.681/0001-07

DATA: 11.12.2023

ESCALA: INDICADAS

DESENHO:

DESENHO: VANESSA BOIKO
ARQUITETA E URBANISTA
CAU nº A 256365-7 PR

RESP. TÉCNICO: CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR 131264/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO - ESTADO DO PARANÁ